

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» ноября 2023 г., 43230061000208524057

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» ноября 2023 г., № 2311/432-43/97/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, р-н Омутнинский, г Омутнинск, ул Карла Либкнехта, Дом 8, 88335220269, e-mail:
ond22@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 27 » ноября 2023 г., учетный номер 43230061000208524057.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Кировской области (государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Омутнинского района Кировской области) Чежегов Александр Евгеньевич, e-mail: chezhegovae@43.mchs.gov.ru,
телефон: +79127185713

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Омутнинский, г Омутнинск, ул Свободы, Дом 29

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
"РЯБИНКА - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА" Г. ОМУТНИНСКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица:
612740, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ОМУТНИНСКИЙ, ОМУТНИНСК, СВОБОДЫ УЛИЦА, 29

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В группе № 1 на 1-ом этаже над эвакуационным выходом из помещения развешены в поэтажный коридор отсутствует световое табло «ВЫХОД», чем нарушено: ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.1, 3.3, 5.1., 5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее по тексту СП 3.13130.2009)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

2. Высота ограждения лестницы 3-го типа из помещения группы № 6 составляет 0,93 м вместо требуемой не менее 1,2

метра, чем нарушено: ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту СП 1.13130.2020);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

3. Ручной пожарный извещатель (ИПР) расположен на высоте 1,82 метра вместо требуемой не более 1,5 метра, чем нарушено ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.6.27 СП 484.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

4. В актовом зале над эвакуационным выходом из помещения в поэтажный коридор отсутствует световое табло «ВЫХОД», чем нарушен ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.1, 3.3, 5.1., 5.3 СП 3.13130.2009;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

5. Высота ограждения лестницы 3-го типа из помещения группы № 10 составляет 0,93 м вместо требуемой не менее 1,2 метра, чем нарушено ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

6. В группе № 10 над эвакуационным выходом из помещения групповой ячейки в поэтажный коридор отсутствует световое табло «ВЫХОД», чем нарушено ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.1, 3.3, 5.1., 5.3 СП 3.13130.2009;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным

на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

7. В группе № 8 над эвакуационным выходом из спальни непосредственно наружу здания отсутствует световое табло «ВЫХОД», чем нарушено ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.1, 3.3, 5.1., 5.3 СП 3.13130.2009;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
8. Высота ограждения лестницы 3-го типа из помещения группы № 11 составляет 0,93 м вместо требуемой не менее 1,2 метра, чем нарушено ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
9. В группе № 11 над эвакуационным выходом из помещения групповой ячейки в поэтажный коридор отсутствует световое табло «ВЫХОД», чем нарушено ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.1, 3.3, 5.1., 5.3 СП 3.13130.2009;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
10. В группе № 12 над эвакуационным выходом из помещения групповой ячейки в поэтажный коридор отсутствует световое табло «ВЫХОД», чем нарушено ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.1, 3.3, 5.1., 5.3 СП 3.13130.2009;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
11. Для покрытия полов в группах №5 и №10 применен стораемый материал (линолеум) с неподтвержденными показателями пожарной опасности (сертификаты отсутствуют, не предоставлены) (требуется не ниже показателя КМ2), чем нарушено ч. 1, 2 ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ; таблица 28 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее по тексту СНиП 21-01-97*); п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту СП 1.13130.2009);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

- 17 Высота ограждения лестницы 3-го типа из помещения группы № 12 составляет 0,93 м вместо требуемой не менее 1,2 метра, чем нарушено ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

- 18 Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) превысили предельный срок службы 10 лет (смонтирована в 2007 году), чем нарушено ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ФЗ № 123-ФЗ); п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту ППР в РФ); п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее по тексту ГОСТ Р 59638-2021).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности


Срок устранения нарушения:

01.08.2024

(Указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района Кировской области) Чежегов Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района Кировской области) Чежегов Александр Евгеньевич, e-mail: chezhegovae@43.mchs.gov.ru, телефон: +79127185713

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «27» 11 2023 г.

Ред. — Ктв. З. Руссова

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«20» ноября 2023 г., 43230061000208524057

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

обл Кировская, р-н Омутнинский, г Омутнинск, ул Карла Либкнехта, Дом 8, тел. 88335220269, e-mail:
ond22@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)

от « 27 » ноября 2023 г. № 2311/432-43/97/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
"РЯБИНКА - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА" Г. ОМУТНИНСКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица:
612740, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ОМУТНИНСКИЙ, ОМУТНИНСК, СВОБОДЫ УЛИЦА, 29

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

обл Кировская, р-н Омутнинский, г Омутнинск, ул Свободы, Дом 29

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Да

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

По месту осуществления деятельности

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. Разъяснено Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района Кировской области) Чежегов Александр Евгеньевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A05FDB2202B6358098E24F11C170D933
Владелец: Чежегов Александр Евгеньевич
Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

подпись

Подпись: *А.Е. Чежегов* 29.11.2023